



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nam. Starosty Pivla 41
272 52 KLADNO

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD - město Kladno	Čís. dopr.
Doslo: 23-08-2017	Zpracováno
Čís. j.: 1660	Ukl. znak
Přílohy:	

Č. jednací: OŽP/4950/17-4
Spis. zn.: OŽP/4950/17/Sy

Vyřizuje: Ing. Dana Synková - pov. č. T-28/2015-OŽP
Kladno: 22.8.2017

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 25 a 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Buštěhrad, IČO 00234214, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,

které zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Lomená 4, 273 08 Pchery (dále jen "stavebník")

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla **Buštěhrad, odkanalizování ul. Jasmínová, Trnková, Šeříková a Liliová**, na pozemcích parc. č. 214/1, 215/27, 223/1, 1811/198 v katastrálním území Buštěhrad, obec Buštěhrad, kraj Středočeský.

Základní údaje o stavbě:

1. účel vodního díla:
odvádění splaškových vod
2. druh vodního díla:
stavby kanalizačních stok kanalizačních objektů - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 388
Fax:

Email: dana.synkova@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

3. členění vodního díla na objekty – vodní díla:

stavební objekt SO 01.....splašková kanalizace
Druh stokové sítěgravitační
Celková délka stok378,18 m
Jmenovitá světlost stok..200 – 400 mm

stavební objekt SO 02.....splašková kanalizace
Druh stokové sítětlaková
Celková délka stok95,3 m
Jmenovitá světlost stok..90 mm

stavební objekt SO 03.....čerpací stanice

Popis stavby:

Jedná se o vybudování splaškové kanalizace pro odkanalizování 65 stávajících řadových rodinných domů. Řadové rodinné domy budou odkanalizovány do gravitační stoky splaškové kanalizace, která je zaústěna do čerpací stanice. Z čerpací stanice jsou splaškové vody vedeny výtlačným řadem do uklidňovací šachty, ze které jsou svedeny gravitační potrubím do stávající koncové šachty gravitační splaškové kanalizace.

Stoka A - DN 300 délky 122,90, DN 400 délka 46,7 m

Stoka B - DN 300 délka 161,53 m, DN 400 délka 36,2 m

potrubí Š1- ČS - DN 200 délka 5,30 m

Stoka C - DN 300 délka 5,55 m z uklidňovací šachty napojení na stávající stoku.

Součástí čerpací stanice jsou dvě kalová čerpadla. Výtlačné potrubí tlakové kanalizace PE d90 je délky 95,3 m.

Přípojky kanalizace, elektropřípojky a rozvaděč pro čerpací stanici nejsou vodní díla.

Určení polohy stavby vodního díla orientačně souřadnice X, Y: 1033736,35, 757632,08

II. stanovuje podmínky

pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval ing. Radek Kaemer, ČKAIT 0011593, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě jejich správci, při provádění stavby dodržovat pokyny správců, výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně a před záhozem potrubí přizvat správce inž. sítí ke kontrole neporušenosti jejich zařízení.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka
4. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody.
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace: č.j. 2843/17/KSUS/KLT/CAJ ze dne 22.5.2017: Souhlasíme s umístěním, splaškové kanalizace v tělese silnice č. III/00715, kde trasa řadu bude komunikaci křížit protlakem vlevo v km staničení 1,551. Pracovní jámy pro provedení protlaku a umístění šachet budou mimo asfaltový kryt komunikace, protlak bude proveden kolmo k ose vozovky v min. hloubce 1,2 m. Zásah do silničního tělesa nebude prováděn

- v zimním období, tj. od 1 listopadu do 31. března následujícího roku. Odvodnění silnice bude uvedeno do funkčního stavu. Začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS, po konečných povrchových úpravách bude dotčený úsek předán zpět Na KSÚS. V případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu.
6. ČEZ Distribuce, a.s.: sdělení č.j. 0100734464 ze dne 25.4.2017 a vyjádření č.j. 10934002502680409 ze dne 2.5.2017: V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť NN, podzemní síť VN a stanice. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o jejich vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku. Budou dodržena ustanovení „Prostorové normy“ ČSN 736005.
 7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. : vyjádření č.j.: 597150/17 ze dne 25.4.2017: ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (SEK) nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo. Stavebník je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě a nadzemního vedení komunikační sítě tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Stavebník při křížení a souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava technického vybavení“ v platném znění. Před započítím zemních prací zajistí stavebník vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK se nesmí používat mechanizační prostředky ani nevhodné nářadí. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn stavebník přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stavebník není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Stavebník je povinen základy a stavby umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit. Stavebník je povinen v místech křížení technické infrastruktury se PVSEK ukládat v hloubce stanovené zákonnými předpisy a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž není nutné SEK ukládat do chrániček v případě, že nově budované sítě budou uloženy v chráničkách a bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. Dotčené SEK budou uloženy do pískového lože a opatřeny výstražnou folií oranžové barvy. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS.

V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování prací. Dojde-li při provádění zemních prací k odskrytí PVSEK je stavebník povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím a až po následné kontrole je oprávněn provést zához. POS bude informován o zahájení stavebních prací.

8. GridServices, s.r.o., zastupující GasNet, s.r.o. vyjádření č.j. 5001500913 ze dne 16.5.2017: v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními STL PE plynovody d 63 včetně přípojek. Při souběhu a křížení IS budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Bez vytyčení trasy a přesného určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Pokud stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů (1+1) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění plynárenského zařízení. Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení, při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče, dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm. minimálně však 150 mm, plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu. Bude dodržena norma ČSN 736006. Pracovníci provádějící stavební činnosti musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení, plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola, neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení, případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů bude mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení, bude zachována hloubka plynárenského zařízení, při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
9. Středočeské vodárny, a.s. č.j. P16710009436 ze dne 29.5.2017: Před realizací stavby bude prověřen skutečný průběh vodohospodářského zařízení vytyčením na místě příslušným provozem. Zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci provozu vodovodu nebo kanalizace středisko Kladno. Kanalizace musí být řešena pod vodovodním potrubím. Vodohospodářské zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s. nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. O vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení je nutno požádat 7 dní předem provozovatele, v souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi dodržet vzdálenost min. 1,0 m mezi povrchy, respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v rozsahu 1,5 m na všechny strany od pláště potrubí, v ochranném pásmu nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby. Při úpravě nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklapy vodohospodářského zařízení do nivelety definitivního povrchu. Osazení poklopů musí být provedeno

společností SV, a.s. Příslušný provoz SV, a.s. bude přizván ke kontrole na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí potrubí při stavbě.

10. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, č.j. ODaS/52216/280 ze dne 3.3.2016: V případě pouze křížení silnice III. třídy protlakem, bude o umístění rozhodnuto při řízení o povolení zvláštního užívání min. 30 dnů před samotnou realizací. Při stavbě nesmí být přerušen ani omezen provoz na silnici III/00715, směr Buštěhrad – Čičovice. Po dobu stavby neukládat žádný výkopový ani stavební materiál na komunikaci, vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění ihned odstranit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Případná instalace dopravního značení bude pouze na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje: č.j. PCNP -233- 2/2016/PD: Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělit v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
12. Splašková kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na ní zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu,

k žádosti o kolaudační souhlas budou podle ustanovení § 11 a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, přiloženy následující doklady:

- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před zakrytím),
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- plná moc pro žadatele v případě, že je žádost podaná v zastoupení,
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl pořízen,
- prohlášení zhotovitele o použití materiálů prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu,
- doklad o výsledku tlakové zkoušky kanalizace,
- doklad o nepropustnosti kanalizace a čerpací stanice,
- revize elektro čerpací stanice.

IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

nejpozději 7 dní před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2018.

VI. pouští od zpracování nového kanalizačního řádu,

protože v tomto případě rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě.

Odůvodnění:

Dne 23.6.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, dne 25.7.2017 byla doplněna smlouva s vlastníkem pozemku, který není ve vlastnictví stavebníka, plán kontrolních prohlídek staveb a doklad o zaplacení správního poplatku.

Byly předloženy následující doklady:

1. Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci)
2. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem a městem Buštěhrad.
4. Projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních.
5. Plán kontrolních prohlídek stavby.
6. Závazná stanoviska dotčených orgánů:
 - dopravy na veřejných komunikacích
 - požární ochrany
7. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:
 - elektrické energie
 - plynu
 - vody a kanalizace
 - elektronických komunikací
8. Vyjádření správce povodí.
9. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 14.8.2017 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), uvědomují se účastníci řízení veřejnou vyhláškou. V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) (tj. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Kladna, odbor výstavby územní rozhodnutí pod spis.zn. Výst./1357/16/328/Mo dne 12.9.2016 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. Výst./1649/17/328/Mo dne 2.5.2017.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona:

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):

Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):

Středočeský kraj

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s.

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – identifikován označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 220/5, 220/6, 223/27, 223/28, 223/31, 223/32, 223/33, 223/37, 223/38, 223/39, 223/40, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 223/45, 223/46, 223/47, 223/48, 223/49, 223/50, 223/51, 223/52, 223/53, 223/54, 223/55, 223/56, 223/57, 223/58, 223/59, 223/60, 223/61, 223/62, 223/63, 223/64, 223/65, 223/66, 223/67, 223/68, 223/69, 223/70, 223/71, 223/72, 223/73, 223/74, 223/75, 223/79, 223/80, 223/81, 223/82, 223/83, 223/84, 223/87, 223/89, 223/90, 223/92, 223/93, 223/103, 223/110, 223/111, 223/112, 223/113, 223/114, 223/115, 223/117, 223/118, 223/119, 223/120, 223/122, 223/126, 1811/3, 1811/34, 1811/35, 1811/162, 1811/266, 1811/267, 1811/299, 1811/300, 1811/301, 1811/302, 1811/322, 1811/323, 1812/6, 2288 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 797, č.p. 783, č.p. 757, č.p. 781, č.p. 818, č.p. 835, č.p. 801, č.p. 819, č.p. 782, č.p. 803, č.p. 760, č.p. 740, č.p. 808, č.p. 770, č.p. 742, č.p. 747, č.p. 756, č.p. 758, č.p. 762, č.p. 766, č.p. 817, č.p. 754, č.p. 738, č.p. 743, č.p. 746, č.p. 832, č.p. 802, č.p. 809, č.p. 731, č.p. 737, č.p. 775, č.p. 774, č.p. 777, č.p. 768, č.p. 846, č.p. 778, č.p. 789, č.p. 779, č.p. 840, č.p. 798, č.p. 813, č.p. 753, č.p. 786, č.p. 787, č.p. 837, č.p. 935, č.p. 971 a č.p. 1001

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Synková
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 24.7.2017.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Kladna a Města Buštěhrad.

Vyvěšeno dne: 24. 8. 2017 Sejmuto dne:



Skutečné datum sejmutí:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (*do vlastních rukou*)

1. Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr

sídlo: Lomená č.p. 4, 273 08 Pchery

zastoupení pro: Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (*veřejnou vyhláškou*),
ve smyslu ustanovení § 109 písm. c), d) a e) stavebního zákona

1. Město Buštěhrad –2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
2. Magistrát města Kladna – veřejné vyhlášky - 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět

Dotčené orgány státní správy

2. Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm
sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1
3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
4. Městský úřad Buštěhrad