



Statutární
město Kladno

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby – oddělení stavebně správní

č.j. 242/2010

nám. Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Aut. ústř.: 312 604 111

Fax: 312 240 540

www.mestokladno.cz

Spis.zn.: Výst./4515/09/Šme/330
Č.j.: OV/4515/09-5
Vyřizuje: Ing. Jana Šmejkalová, pov.č.-T-16/2008-OV, l. 308

Kladno, dne 15.2.2010

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 11.11.2009 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje Ing. Jaroslav Černík, nar. 26.6.1940, Staroujezdská 266, 190 16 Praha 9**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Buštěhrad - prodloužení kNN a přepojení odběrných míst

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 221/10, 221/12 v katastrálním území Buštěhrad.

Stavba obsahuje:

- nové napojení bude provedeno ze stávající skříně SR 502 "Sběratelské trhy" dvěma kabely AYKY 3x120+70mm do nové přípojkové skříně SS101, umístěné na pozemku parc.č. 221/12 u stavební firmy MAX,
- délka nového vedení cca 110m (2 x 55), trasa povede ve výkopu podél silnice pozemek parc č. 221/10 v k.ú. Buštěhrad

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Černík, ČKAIT 0000449; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po vytyčení stavby
 - b) Po dokončení prací
4. Stavba bude dokončena do 30.6.2010.
5. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem.
6. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122).
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb..
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
9. Na úseku nakládání s odpady v průběhu stavby musí být respektován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.
10. Stavební materiál musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 197/1998 Sb. a, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky :

Telefónica O2 Czech Republic a.s., ze dne 18.8.2009 pod č.j.: 98932/09/CSC/M00

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Podmínky pro provádění stavebních prací jsou uvedeny v tomto vyjádření.

Policie ČR, krajské ředitelství ze dne 14.9.2009 pod č.j.: KRPS-1398-428/ČJ-2009-010306

1. Při částečném omezení nebo uzavírci na komunikaci je nutné před započítím stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve trojím vyhotovení na PČR DI Kladno, ke kterému následně PČR DI Kladno jako příslušný orgán policie dle §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb., vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
2. Kabele budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.
3. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
4. Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
5. Veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN

Magistrát města Kladna odbor dopravy ze dne 3.9.2009 pod č.j.: ODaS/2807/09/280

1. Umístění inženýrské sítě musí být projednáno s vlastníkem komunikace a umístění musí být v souladu s §36 zákona č. 13/1997., o pozemních komunikacích v platném znění.
2. Podélné vedení kNN je navrženo při silnici III/00714 v silničním pozemku. Podélné umístění inženýrské sítě v silničním pozemku podléhá povolení našeho odboru, podle §25 zákona č. 13/1997 Sb. povolení zvláštního užívání musí být vydáno před vydáním územního případně sloučeného územního řízení se stavebním.
3. Při stavbě nesmí být přerušen ani omezen provoz na silnici III/00714.
4. Stavba bude prováděna mimo zimní období tj. od 1.dubna do 31.října běžného roku.
5. V případě omezení provozu nebo jiného zásahu do průjezdného profilu pozemní komunikace postupovat podle zákona č. 13/1997 Sb.
6. Případná instalace dopravního značení bude provedena pouze na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§77 zákona č. 361/2000 Sb.,).
7. Po dobu stavby neukládat žádný výkopový ani stavební materiál na komunikaci, vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění ihned odstranit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Správa a údržba silnic Kladno ze dne 22.9.2009 pod č.j.: 8945/09/200/6020/211/Ve

1. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem stavby a Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Kladno.
2. Kabel bude napojen ze stávající skříně SS101/KVE4 v km staničení 1.692 (vpravo ve směru staničení) a dále kabel povede v souběhu se silnicí v km staničení 1.692-1.642 za vnější hranou silničního příkopu v horním zářezu v hl. 1m. Zpětný zásyp výkopu nesedavým materiálem s řádným hutněním po vrstvách v max. tl. 30cm, vše uvést do původního stavu.
3. Odvodňovací systém silnice III/00714 bude zachován či obnoven v původním rozsahu.
4. Zásah do silničního pozemku neprovádět v zimním období, 1.11.-31.3.
5. Po dobu stavby neukládat žádný výkopový a stavební materiál na silniční pozemek, vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění neodkladně odstraňovat.
6. Začátek a konec stavebních prací nahlásit na SÚS Kladno. Po konečných úpravách bude dotčený úsek silnice protokolárně předán zpět SÚS Kladno a ode dne předání bude stanovena záruční doba na úpravy tělesa silnice v délce 36 měsíců.

Magistrát města Kladna odbor život. prostředí ze dne 10.9.2009 pod č.j.: OŽP/5509/09-246/Vej

V průběhu stavby je požadováno dodržet zásady ochrany dřevin, které se nacházejí v zájmovém území stavby, v daném případě se jedná o ochranu před mechanickým poškozením nadzemních partií stromů a o ochranu jejich kořenového prostoru. V případě poranění je nutné kořeny zaříznout rovným řezem, místa řezu zahladit a rány ošetřit fungicidními přípravky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 11.11.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.1.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb - rozhodnutí ze dne 22.10.2009 pod č.j.: ODaS/3403/09/280
- Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb ze dne 3.9.2009 pod č.j.: ODaS/2807/09/280
- Magistrát města Kladna odbor životního prostředí ze dne 10.9.2009 pod č.j.: OŽP/5509/09-246/Vej
- Magistrát města Kladna odbor výstavby, oddělení památkové péče ze dne 21.9.2009 pod č.j.: 3379/09/411-V/5
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., ze dne 18.8.2009 pod č.j.: 98932/09/CSC/M00
- ČEZ Distribuce a.s.
- Vojenská ubytovací a stavební správa ze dne 8.9.2009 pod č.j.: 6103-ÚP/2009-7103/41
- Policie ČR, krajské ředitelství ze dne 14.9.2009 pod č.j.: KRPS-1398-428/ČJ-2009-010306
- Povodí Vltavy s.p. za dne 14.9.2009 pod č.j.: 2009/43939/242
- Správa a údržba silnic Kladno ze dne 22.9.2009 pod č.j.: 8945/09/200/6020/211/Ve
- Archeologický ústav AV ČR ze dne 7.9.2009 pod č.j.: 11507/09
- Krajská hygienická stanice stř. kraje ze dne 4.9.2009 pod č.j.: 3942-216/2009/KL/Ma
- Hasičský záchranný sbor stř. kraje ze dne 14.9.2009 pod č.j.: HSKL-3074/KL-2009
- Zemědělská vodohospodářská správa ze dne 9.9.2009 pod č.j.: OPV/KL/1517/2009
- Středočeské vodárny a.s. ze dne 24.9.2009 pod č.j.: P09710008363
- RWE Distribuční služby a.s. ze dne 29.9.2009 pod č.j.: 3368/09/172
- Město Buštěhrad ze dne 6.10.2009 pod č.j.: 1477/2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org., Středočeský kraj, odbor majetku, Ing. Petr Opletal, Pavel Opletal, Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se nevyjádřila

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jana Šmejkalová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 1.3.2010

Sejmuto dne: 16.3.2010

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 8.2.2010.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Ing. Jaroslav Černík, Staroujezdská 266, 190 16 Praha 9

Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org., Železárenská 1566, 272 01 Kladno

Středočeský kraj odbor majetku, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov