



## Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna  
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVIŠTĚ:  
Magistrát města Kladna  
Odbor životního prostředí

### DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 KLADNO

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD, okres Kladno	Čís. dopor.
Došlo: - 6. 11. 2023	Zpracovatel:
Čís. j: 2361	Ukl. znak:
Přílohy:	

Č. jednací: SMKL/249040/2023/OVH  
Spis. zn.: OŽP/179617/2023/OM

Vyřizuje: Bc. Malcová, DiS. - pov. č. T 43/2022 OŽP  
Kladno: 1.11.2023

### ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadatelům, kterými jsou:

**Martin Tůma, nar. 5.3.1962, Hornická 891, 273 43 Buštěhrad,**  
**Ing. Marie Sedláčková, nar. 3.7.1943, Makovského 1336, 163 00 Praha-Řepy,**  
**Ing. Miloslav Sedláček, nar. 25.10.1946, Machatého 679, 152 00 Praha-Hlubočepy,**  
které zastupuje **Meritum Kladno - Inženýring s.r.o., IČO 06214339, manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno-Dubí**

(dále jen "stavebník")

#### I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

#### stavební povolení

k provedení části stavby vodního díla

#### "Buštěhrad, příprava území pro výstavbu RD (lokalita Z5) – vodovodní řad"

na pozemcích parc. č. 1819/351, 1819/404, 2060/1 v katastrálním území Buštěhrad, obci Buštěhrad, kraji Středočeském.

Základní údaje o stavbě:

1. účel vodního díla: jiné (zásobování pitnou vodou)
2. druh vodního díla: stavby vodovodních řadů - § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona

Kontaktní spojení: **Tel:** 312 604 389  
**Fax:**

**Email:** olga.malcova@mestokladno.cz  
**Web:** http://www.mestokladno.cz

## 3. členění vodního díla na objekty – vodní díla:

stavební objekt:	SO 02 - vodovodní řad
celková délka řadu:	365,24 m
jmenovitá světlost:	110 mm

## 4. určení polohy stavby orientačně souřadnicemi X, Y:

napojení řadu:	1033853,079; 758103,230
konec řadu:	1034077,758; 758265,226

## Popis stavby:

Jedná se o vybudování vodovodního řadu pro 15 RD. V každém RD je předpoklad 4EO. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řady a zokruhován. Napojení bude provedeno na pozemku p.č. 1819/351, vodovodní řad povede v nově navržené komunikaci a chodníku a na pozemku p.č. 1819/404 bude potrubí zokruhováno propojením na stávající vodovodní řad PE d 110.

Vodní dílo souvisí s povrchovými a podzemními vodami:

Popis místa stavby:	nezastavěné území v jižní části města Buštěhrad
Číslo hydrologického pořadí povodí:	1-12-02-0290-0-00
Název vodního útvaru:	Buštěhradský potok
ID útvaru povrchových vod:	DVL_0770
Název útvaru podzemních vod:	Kladenská pánev
ID útvaru podzemních vod:	51400

## II. stanovuje podmínky

podle § 115 odst. 1 stavebního zákona pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval David Suldovský, odpovědným projektantem je Ing. Michaela Petrová, ČKAIT - 0013785, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě jejich správci, při provádění stavby dodržovat pokyny správců, výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně a před záhozem potrubí přizvat správce inž. sítí ke kontrole neporušenosti jejich zařízení.
3. Podle ustanovení § 18 c) odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:
  - je stavebník povinen nejpozději 7 dní před zahájením stavby oznámit termín zahájení stavby
  - je stavebník povinen nejpozději 7 dní před zahájením stavby oznámit název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
  - se stanovuje termín pro dokončení stavby do 31.12.2024.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze pro kontrolní prohlídky:
  - závěrečná kontrolní prohlídka.
5. ČEZ Distribuce sdělením o existenci energetického zařízení zn. 0101917414 ze dne 3.4.2023: stavba se nachází ve střetu s podzemní a nadzemní sítí VN. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,



- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 61 33.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být prováděny podle platných norem.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pro napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy.

6. Vodárny Kladno – Mělník, a.s. vyjádřením zn. PVO2305003/VHS z 28.7.2023 se stavbou souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Před realizací prověřit skutečný průběh vodohospodářského zařízení vytýčením na místě příslušným provozem alespoň 14 dní před zahájením prací. Při zemních pracích je nutné nechat vytýčit i el. a sdělovací kabely.
- Zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci provozu Středočeských vodáren, a.s.
- Při realizaci stavby dodržet „Všeobecné podmínky“ platné pro vodohospodářské stavby a pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami a „Technický standard vodohospodářských staveb“ závazný pro zařízení v působnosti vlastníka vodohospodářské infrastruktury VKM a jejího provozovatele SVAS. Dokument je k dispozici na stránkách VKM v sekci „Dokumenty ke stažení“.
- Po vydání povolení stavby je třeba kontaktovat konkrétní provoz za účelem uzavření dohody dle přílohy č. 2 uzavřené budoucí smlouvy o majetkoprávním vyrovnání: „Dohoda o provedení vodovodů Středočeských vodáren a.s.“



- Před uzavřením výše uvedené „Dohody o provedení...“ je nutné předložit pracovníkům provozu kladečské schéma k odsouhlasení. Výběr materiálu, typ a počet armatur a poklopů je nutné zvolit dle podmínek provozovatele Středočeských vodáren, a.s. a před objednáním odsouhlasit s výše uvedeným provozem.
  - Je požadována přítomnost pracovníků konkrétního provozu SVAS při provádění stavby, na kontrolních dnech a při kontrole provádění stavby.
  - Zprovoznění projednávaného vodovodu bude možné až po předání zkolaudovaného vodovodního řadu do provozování společnosti Středočeské vodárny, a.s., tzn. až po vyřešení majetkových a provozovatelských vztahů k vodnímu dílu projednávaného řadu i návazného řadu (ev.č. 21-168).
  - Vodovody pro veřejnou potřebu jsou určeny přednostně pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Voda pro požární zabezpečení může být zajištěna v závislosti na profilu potrubí a tlaku vody, je-li to technicky možné a za standardních podmínek – mimo havarijní stavy, opravy, udržovací a revizní práce, jak vyplývá ze Zákona o vodovodech a kanalizacích.
  - Při souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením je třeba dodržet odstup minimálně 1 m mezi povrchy. Křížení je třeba navrhnout dle platné technické normy ČSN 73 6005.
  - Projekt skutečného provedení stavby vodovodu, včetně zaměření v digitální formě (doložené písemným souhlasem manažera útvaru GIS), je nutné předat nejpozději při kolaudaci vodního díla provozu SVAS. Zaměření je nutné provést dle dokumentu „S\_2013\_07\_Tvorba, aktualizace a využívání GIS“, který je zveřejněn na stránkách provozovatele SVAS.
  - Investor stavby musí respektovat ochranné pásmo vodovodu (OP), které činí 1,5 m od pláště potrubí na všechny strany.
  - Potrubí nového vodovodního řadu musí být vedeno tak, aby bylo respektováno jeho ochranné pásmo, ve kterém nelze umísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby a vysazovat trvalé porosty. Vzdálenost od oplocení stavebních pozemků, případně jiných nadzemních staveb musí být ve vzdálenosti min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
  - Rezervace kapacity na vodovodu je platná 5 let od vydání vyjádření.
  - Každá změna mající vliv na zvýšení objemu potřebné kapacity pro záměr na vodovodu a prodloužení rezervace kapacity, podléhá novému posouzení společnosti VKM a na souhlas se změnou, či prodloužením není právní nárok.
  - V případě snížení objemu potřebné kapacity nebo upuštění od záměru je žadatel povinen informovat společnost VKM.
  - Tyto podmínky jsou stanoveny i za společnost Středočeské vodárny, a.s., provozovatele vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu v lokalitě.
7. GasNet, s.r.o. vyjádřením zn.: 5002850955 ze dne 17.7.2023 se stavbou souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení (dále jen PZ) STL plynovod PE DN 90 s přípojkami a plánovaný STL plynovod PE DN 63 s přípojkami, a proto byla stavba zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ, proto je požadována účast na kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti.
  - Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ).
  - Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.



- V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Křížení a souběh kanalizace a vodovodu s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.
- Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutné zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypů výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku, kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na výzvu doložit průkaznou dokumentaci



- o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a osazení výstražné fólie žluté barvy.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
8. Teplárna Kladno s.r.o. vyjádřením značky SIS/TR-1586 ze dne 30.9.2022 souhlasí s rozdělením pozemku 2060/1 k.ú. Buštěhrad za podmínky dodržení ochranného pásma III. vodovodního řadu DN700 (ocel 725x8 mm, uveden do provozu roku 1963, ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí – celková šířka ochranného pásma je 5,725 m), zakresleného dle dodatečného zaměření z roku 1998, které není zcela přesné, neboť bylo provedeno pouze dle vytyčení lokátorem.
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený orgán státní správy závazným stanoviskem č.j.: KHSSC 34604/2023 ze dne 17.7.2023 se stavbou souhlasí a požaduje před kolaudací stavby
- a) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doložit na KHS, ú.p. Kladno doklad, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu dle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění – v rozsahu kráceného rozboru.
  - b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doložit na KHS, ú.p. Kladno doklad, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
10. Stavebník má povinnost oznámit nejpozději 7 dní před zahájením stavby:
- termín zahájení stavby
  - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2025.
12. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas budou předloženy doklady podle § 22 Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a podle § 15 odst. 4 vodního zákona a to:
- v souladu s § 15 odst. 4 vodního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží žadatel povolení k jejímu provozování, popř. protokol o předání vodovodu do provozování provozovateli souvisejícího celku,
  - dohodu upravující práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejícího vodovodního řadu,
  - geodetické zaměření vodovodu provedené před jeho záhozem,
  - doklad o provedení tlakové zkoušky,
  - protokol o zdravotní nezávadnosti pitné vody,
  - stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,
  - doklad o dodržení podmínek vlastníků technické infrastruktury (o kontrole sítí před záhozem výkopu).

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Miloslav Sedláček, nar. 25.10.1946, Machatého 679, 152 00 Praha-Hlubočepy  
Ing. Marie Sedláčková, nar. 3.7.1943, Makovského 1336, 163 00 Praha-Řepy



Martin Tůma, nar. 5.3.1962, Hornická 891, 273 43 Buštěhrad  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178, 150 00 Praha-Smíchov  
Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Teplárna Kladno s.r.o., Dubská č.p. 257, Dubí, 272 03 Kladno 3  
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

### **Odůvodnění:**

Dne 12.7.2023 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- žádost o vydání stavebního povolení
- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace 3x
- pravomocné územní rozhodnutí
- souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
- stanovisko správce povodí
- stanovisko vlastníků inženýrských sítí (Teplárna Kladno s.r.o., GasNet, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Vodárny Kladno – Mělník a.s., ČEZ Distribuce, a.s.)
- závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje)
- doklad o zaplacení správního poplatku.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Kladna, Odbor výstavby územní rozhodnutí pod č.j.: OV/3360/22-3/Hoř ze dne 7.11.2022, které nabylo právní moci dne 16.12.2022, a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.: SMKL/194589/2023/OUR/Pol ze dne 10.8.2023.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j.: SMKL/223390/2023/OVH ze dne 26.9.2023, kterým v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání a stanovil, že dotčené orgány státní správy mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Protože se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, účastníkům stanoveným podle § 27 odst. 2 správního řádu je doručováno veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Kladna a městského úřadu Buštěhrad. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky rozhodnutí uložené na základě závazného stanoviska orgánu ochrany zdraví vyplývají ze zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody dodávané obyvatelstvu je třeba u nových rozvodů pitné vody ověřit kvalitu pitné vody předložením vyhovujícího výsledku mikrobiologického rozboru.

Vodoprávní úřad zapracoval všechny podmínky správců infrastruktury, které se týkaly provádění stavby do podmínek stavebního povolení. Vodoprávní úřad v provedeném řízení



posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Na základě předložených dokladů bylo zkonstatováno, že uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

parc. č. 1819/16, 1819/22, 1819/23, 1819/318, 1819/327, 1819/328, 1819/329, 1819/330, 1819/331, 1819/332, 1819/333, 1819/341, 1819/342, 1819/343, 1819/344, 1819/372, 1819/524, 1821/10, 2057, 2059, 2060/2, 2062, 2064/1, 2064/2, 2064/3, 2064/18 v katastrálním území Buštěhrad

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



otisk úředního razítka

Bc. Olga Malcová, DiS.  
oprávněná úřední osoba



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Kladna a městského úřadu Buštěhrad.** Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2023

Sejmuto dne: .....

Skutečné datum sejmutí: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

účastníci (doručenky)

1. Meritum Kladno - Inženýring s.r.o., IDDS: 92jkwv2  
sídlo: manž. Topinkových č.p. 796, Dubí, 272 01 Kladno 1  
zastoupení pro: Ing. Miloslav Sedláček, Machatého 679, 152 00 Praha-Hlubočepy  
zastoupení pro: Ing. Marie Sedláčková, Makovského 1336, 163 00 Praha-Řepy  
zastoupení pro: Martin Tůma, Hornická 891, 273 43 Buštěhrad
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
4. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
5. Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d  
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
6. Teplárna Kladno s.r.o., IDDS: s82nwtm  
sídlo: Dubská č.p. 257, Dubí, 272 03 Kladno 3
7. Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz  
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
8. Magistrát města Kladna  
– 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
9. Městský úřad Buštěhrad  
– 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět

dotčené orgány státní správy

10. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e  
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
11. Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47  
sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad

po nabytí právní moci

12. Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1